


PLANTA CORTE




COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

MEDIDAS INTERNAS DA CAIXA (REUNIÃO)

CAIXA DE INSPEÇÃO (C!)




Observação: • Fazer uma calha no fundo da caixa.




OBSERVAÇÃO : 1ª OPÇÃO : UTILIZAR A CAIXA DE GORDURA - TIGRE


CAIXA DE GORDURA DUPLA (CG): 02 até 12 cozinhas



DET. ESG. PIA DE COZINHA




MODELO P/ ESG. DE BANH.




TANQUE SÉPTICO (FOSSA)

Quantidade para o empreendimento = 02 und.



PLANTA BAIXA

Quantidade para o empreendimento = 02 und.



TANQUE SÉPTICO (FOSSA)

LIMPEZA: A CADA 1 ANO
VOLUME: 6.958 litros

Fossa Séptica:
Das Prescrições/distâncias horizontais mínimas a serem atendidas:
1,5 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração;
3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento;
15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza;



ÁREA DE INFILTRAÇÃO DE 01 SUMIDOURO: 22,30 M
NÚMERO TOTAL DE SUMIDOUROS: 06 UNID.
TAXA MÁXIMA DE APLIC. DIÁRIA: 0,090 m³/m².dia

SUMIDOURO PARA O ESGOTO SANITÁRIO – DETALHE



NA EXECUÇÃO OS TIPOLOS VAZADOS
TERÃO UMA DECLIVIDADE DE 2,0 cm

OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAICÓ

resp. pelo Construção:

Autor do Projeto:

RIVALDO COSTA
PREFEITO

22. 1000/1000

CPF 007.830.844-55

007.830.844-55

02
/03